

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato Attività e Normative  
Speciali di Prevenzione Incendi



# Ministero dell'Interno

## DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta BAUMANN S.r.l. sita in via Don Comotti, 7 - 24050 LURANO (BG), produttrice del materiale denominato "AREZZO" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° U35061669 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio di Studi e Ricerche sul Fuoco di Gerenzano (VA);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta BAUMANN S.r.l. di LURANO (BG)

### S I O M O L O G A

con il numero di codice BG117D10A100029, il prototipo del materiale denominato "AREZZO" prodotto dalla ditta BAUMANN S.r.l. di LURANO (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta BAUMANN S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)
- CODICE: BG117D10A100029;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE ;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI ;
- MANUTENZIONE: METODO " A " ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 31 MAG. 1990

Fasc. 4190 sott. 124

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(Dott. Ing. Cesare SANGIORGI)

N.B: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE  
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 06/03/2003  
Codice: BG117D10A100029 del 31/05/1990

Validità rinnovata dal 18/02/2003 al : 31/05/2005

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2,  
del D.M.03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dot. Ing. MICHELE FERRARO)

8 APR. 2003

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(Dot. Ing. Cesare SANDI)

IL DIRETTORE CENTRALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
MICHELE FERRARO