



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta BAUMANN S.r.l. sita in via Don Comotti, 1 - 24050 LURANO (BG), produttrice del materiale denominato "SINFONIA CS" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. 97 emesso per il predetto materiale dal LA.P.I. di G. Borsini & C. s.a.s. di Calenzano (FI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta BAUMANN S.r.l.;

SI OMOLOGA

con il numero di codice BG117D10A100008, il prototipo del materiale denominato "SINFONIA CS" prodotto dalla ditta BAUMANN S.r.l. di LURANO (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta BAUMANN S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO) ;
- CODICE: BG117D10A100008;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984.

Roma, 30 MAG. 1986

firmato
IL DIRETTORE CENTRALE
(Gomez y Paloma)



SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi

Codice Omolog **BG117D10A100008** del 30/05/86
VALIDITA' RINNOVATA AL 30/05/96

firmato
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

VALIDITA' ULTERIORMENTE RINNOVATA AL 30/05/2001

firmato
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

VALIDITA' ULTERIORMENTE RINNOVATA AL 30/05/2006

28 FEB. 2002
firmato
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(MORCONE)

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 12/05/2006
Validità ulteriormente rinnovata fino al: 30/05/2011
Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

14 SET. 2006
firmato
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. Il presente atto, esente dal bollo ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 29 dicembre 1990 n. 405, viene rilasciato, sotto forma di duplicato in data **18 APR. 2013**, in quanto esaurito lo spazio per ulteriori rinnovi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 05/03/2013

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 30/05/2016

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

34863 - 540
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

18 APR. 2013