

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 12-02032L**

et 1 annexe de 9 pages

**MATERIAU présenté par :** CREATION BAUMANN  
48 Rue De Grenelle  
75007 PARIS  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :** UNIVERSAL / SALTO / BASIC PLUS / SONOR

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu 100% polyester TREVIRA CS ignifugé dans la masse  
Masse surfacique nominale : 52 à 170 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur : environ 0.2 à 0.5 mm  
Coloris : divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 12-02032 du 25 juin 2012


**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE** du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

A Lyon, le 25 juin 2012

Responsable de Site ou son représentant  
**Bruno CHEVET**

PO 

**cofrac**  
  
**ESSAIS**

ACCREDITATION  
N° 1-0101\*  
PORTÉE  
COMMUNIQUÉE  
SUR DEMANDE