

12780



SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 Ispettorato Attività Normative
 Speciali di Prevenzione Incendi

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta BAUMANN S.r.l. sita in via Loreto - 24069 CENATE SOTTO (BG). produttrice del materiale denominato "UMBRIA" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 100528 del 22/07/96 emesso per il predetto materiale dall'Istituto GIORDANO S.p.A. di GATTEO (FO);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta BAUMANN S.r.l. di CENATE SOTTO (BG)

S I O M O L O G A

con il numero di codice BG117D10A100060, il prototipo del materiale denominato "UMBRIA" prodotto dalla ditta BAUMANN S.r.l. di CENATE SOTTO (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta BAUMANN S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: BG117D10A100060;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 19 MAG. 1997

Fasc. 4190 sott. 124

p. L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 (Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
 UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 27/11/2002

Codice: BG117D10A100060 del 19/05/1997

Validità rinnovata fino al: 19/05/2007

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M.03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. *Alfredo Ferraro*)

2 GEN. 2003

Alfredo Ferraro



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 11/10/2007

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 19/05/2012

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto Barzi)

22 OTT. 2007

Roberto Barzi

Roberto Barzi

Il richiedente tutti gli obblighi di legge inerenti al prodotto e
tutti i soggetti coinvolti, a norma del Codice Civile, del Codice
Penale e del decreto ministeriale 18 giugno 1984.

SE RICHIEDENTE TUTTI GLI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI AL PRODOTTO E
TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, A NORMA DEL CODICE CIVILE, DEL CODICE
PENALE E DEL DECRETO MINISTERIALE 18 GIUGNO 1984.

MANUTTORE: RIFODO 44 ALLEGATO A 1/8 AL D.M. 03/09/2001
IMPIEGO: RIFARI DANNI/OTTI/INDAGI
FORA IN OPERA: SOGGERO SUGGERITIBILI DI PRENDERE FUOCO SU ANNO LE FACCE
CODICE: SOTTIVIGILANTISSIMO
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (L90)
ANNO DI PRODUZIONE: (da indicare)
NOME DEL PRODUTTORE: GIRA BARMAN S.r.l. (o altro segno distintivo)

Alfredo Ferraro

Roberto Barzi